柴油发电机系统维修保养记录表

<table>
<tr><td colspan="3">保养人：</td><td colspan="3">保养日期：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="6">设备名称：　　设备编号：　　设备型号：</td></tr>
<tr><td>保养项目</td><td>保养结果</td><td colspan="2">保养项目</td><td colspan="2">保养结果</td></tr>
<tr><td>1、累积运行时间（小时）</td><td></td><td colspan="2">13、手动启停机是否正常</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2、柴油油箱油位</td><td></td><td colspan="2">14、模拟自动启停机延时时间</td><td colspan="2">启动　　(S)；停机　　(S)</td></tr>
<tr><td>3、空气滤清器清洁更换（是/否）</td><td></td><td colspan="2">15、发电机运行时，当气体控制屏动作时（模拟试验），发电机能否停机</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4、水、机油、柴油滤清器蕊更换（是/否）</td><td></td><td rowspan="8">16、空载运行检查</td><td>转速（r/min）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5、机油、柴油油路、水路检查是否正常</td><td></td><td>频率（Hz）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6、控制箱电路、电气元件检查是否正常</td><td></td><td>水温(℃)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7、通风、排烟系统检查是否正常</td><td></td><td>油温(℃)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8、机身外各部件检查是否紧固</td><td></td><td>油压(Mpa)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9、蓄电池充电电路检查是否正常</td><td></td><td>输出电压(V)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>10、蓄电池电池液是否足够</td><td></td><td>是否有渗漏</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11、蓄电池电压（V）</td><td></td><td>运转声音是否正常</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>12、机油更换（是/否）</td><td></td><td colspan="2">17、机身、地面、墙面清洁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">处理记录及遗留事项：</td><td colspan="3">电气主管签字：　　年　　月　　日</td></tr>
</table>

备注：　每月试运行2次；　　此保养工作单保存期限为三年。